

Số: 1095/BVĐK-TCKT

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2022

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động và bơm chữa cháy Diezen

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế tại đơn vị, để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây dựng dự toán mua sắm theo đúng quy định của nhà nước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn kính mời quý Công ty/Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm tham gia thẩm định giá dịch vụ thuê bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động và bơm chữa cháy Diezen như sau:

1. Thẩm định giá dịch vụ thuê bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động và bơm chữa cháy Diezen của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn theo danh mục (*Có phụ lục kèm theo*).

2. Đề nghị quý Công ty/Đơn vị có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ năng lực bao gồm:

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng tương tự đã thực hiện, thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định), các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng thư mời này trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (<http://bvdklangson.com.vn>). Địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Thôn Đại Sơn, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. (CN Hoàng Thu Hiền – ĐT: 0983 111 668).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào giá của quý Công ty/Đơn vị.





Kèm theo thư mời thẩm định giá số 305/BVĐK-ĐKT ngày 08 tháng 8 năm 2022

STT	Danh mục	Đơn vị	Khối lượng
HỆ THỐNG BẢO CHÁY			
1	Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo khói quang thường FDK246	cái	1.269,0
2	Lắp đặt thiết bị đầu báo và đầu báo cháy .	10 đầu	1,0
3	Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo nhiệt gia tăng FDPJ206 - D	bộ	489,0
4	Lắp đặt modul địa chỉ cho loại đầu báo thường (4 Line) FRRJ001-Y-4F	Bộ	0,50
5	Kiểm tra, bảo dưỡng modul địa chỉ cho chuông báo cháy FRRU004-MOM4	Bộ	134,0
6	Kiểm tra, bảo dưỡng modul địa chỉ cho nút ấn báo cháy FRRU004- MCM	Bộ	134,0
7	Kiểm tra, bảo dưỡng chuông báo cháy FBM01U-D	Bộ	136,0
8	Kiểm tra, bảo dưỡng nút ấn báo cháy FMM260	Bộ	136,0
9	Lắp đèn chiếu sáng sự cố	5 đèn	2,0
10	Kiểm tra, bảo dưỡng máy tính giám sát hệ thống báo cháy	thiết bị	1,0
11	Kiểm tra, bảo dưỡng Trung tâm báo cháy địa chỉ INTEGLEX	trung tâm	2,0
BƠM CHỮA CHÁY DIEZEN			
12	Kiểm tra, bảo dưỡng bơm chữa cháy động cơ Diesel	máy	1,0
13	Kiểm tra, bảo dưỡng tủ điều khiển bơm chữa cháy tự động	tủ	1,0
14	Thay thế ác quy cho bơm CC động cơ Diesel 12V-60Ah	binh	2,0