

Số: /BVĐK-HCQT

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2023

V/v mời báo giá dịch vụ bảo trì
thang máy

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính;

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu thuê dịch vụ bảo trì thang máy 4 tháng cuối năm 2023. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị các công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ cung cấp báo giá, cụ thể như sau:

Danh mục báo giá: Chi tiết theo mẫu đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua dịch vụ không phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào thêm.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí.

Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h00 ngày 8 tháng 9 năm 2023.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm

Địa chỉ nhận báo giá gốc: Phòng Hành chính quản trị- Tầng 1, nhà D, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Địa chỉ nhận bản điện tử: trieuhangapa@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin liên hệ: Bà Triệu Thị Hằng, Phòng Hành chính quản trị, SĐT 0973590096.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BLĐ Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT;

GIÁM ĐỐC

Trương Quý Trường

Mẫu báo giá

(Kèm theo thư mời báo giá số: /BVĐK-HCQT, ngày tháng 9 năm 2023)

Công ty.....

Số giấy đăng ký kinh doanh.....

Địa chỉ.....

Điện thoại..... Email.....

Người liên hệ.....Điện thoại.....Email.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau:

Tên toà nhà	Số thang	Số tầng	Số tháng bảo trì	Đơn giá	Thành tiền
Nhà E	8	15	4		
Nhà A	2	4	3		
Nhà B	3	5	3		
Nhà C	3	4	3		
Nhà D	2	5	2		

PHỤ LỤC

Danh mục công việc bảo trì các thang

Vị trí	Đề mục	Mô tả công việc
Buồng máy	1.	Kiểm tra bộ đếm thuỷ lực và mức dầu
	2.	Kiểm tra điện áp 3 pha
	3.	Kiểm tra và tra hệ thống phanh điện tử động cơ
	4.	Kiểm tra mức dầu và sự cố rò rỉ dầu máy tời
	5.	Nghê xem có tiếng ồn bất thường động cơ và máy chính
	6.	Tra dầu bộ khống chế vượt tốc và phanh tay (phanh cơ)
	7.	Kiểm tra điều kiện làm việc của ắc quy
	8.	Kiểm tra hệ thống điện thoại nội bộ
	9.	Kiểm tra sự vận hành với nguồn cứu hộ
	10.	Xiết chặt tiếp điểm rơ le tử điều khiển
	11.	Kiểm tra điện trở xả và quạt tản nhiệt tử điều khiển
	12.	Kiểm tra dây cáp tải (Độ căng và độ mòn)
	13.	Vệ sinh tủ điều khiển và phòng máy
Dọc hồ thang và nóc Cabin	14.	Kiểm tra và tra dầu khoá cửa tầng
	15.	Kiểm tra bộ truyền động cửa và động cơ (Dây cuộn)
	16.	Kiểm tra công tắc hành trình dọc hồ thang
	17.	Kiểm tra su dẫn hướng cửa cabin và cửa ngoài
	18.	Kiểm tra độ căng, độ mòn dây cáp cửa ngoài và cửa cabin
	19.	Kiểm tra cáp điện hành trình
	20.	Kiểm tra công tắc an toàn nóc thang (Cửa thoát hiểm)
	21.	Kiểm tra và tra dầu su dẫn hướng ray cabin và ray đối trọng
	22.	Kiểm tra khoảng cách, độ cân kiểm cửa với sill cửa ngoài, door lock cửa ngoài
	23.	Kiểm tra khoảng cách an toàn sill cabin và sill cửa ngoài
	24.	Kiểm tra xích bù tải
	25.	Kiểm tra chuông báo động
	26.	Kiểm tra nút gọi tầng trong cabin
	27.	Kiểm tra quạt thông gió và chiếu sáng trong cabin

	28.	Kiểm tra phôtô cell và thanh an toàn cửa cabin
	29.	Kiểm tra hiển thị tại hộp điều khiển trong cabin
	30.	Kiểm tra chất liệu chạy và băng tầng
Cửa tầng	31.	Kiểm tra nút nhấn gọi tầng
	32.	Kiểm tra hiển thị tầng, báo tầng, biển báo
	33.	Vệ sinh sill cửa tầng và cửa ca
	34.	Kiểm tra hoạt động của chế độ Fireman
	35.	Vệ sinh đầu cabin
Hố thang	36.	Đo khoảng cách an toàn đáy khung đối trọng và bup-phơ đối trọng
	37.	Kiểm tra hoạt động sen- tơ báo tải trọng
	38.	Kiểm tra các công tắc an toàn
	39.	Kiểm tra độ trùng cáp Governor dưới
	40.	Vệ sinh đáy hố thang và kiểm tra chiếu sáng
Quạt	41.	Vệ sinh quạt gió
Đường ray	42.	Vệ sinh các đường ray cửa thang

***** Ghi chú**

- Trong quá trình bảo trì bảo dưỡng các thiết bị hỏng hóc nhỏ dưới 500.000VNĐ trừ chi phí đèn chiếu sáng bên B tự thay thế đảm bảo thang máy vận hành an toàn & liên tục: Sửa nút bấm, thay những đoạn dây điện hỏng, sửa, hàn cửa tầng do đẩy cặng làm bung, thay ốc, vít bị hỏng, ...

- Các nội dung bảo trì bao gồm: Kiểm tra, vệ sinh, căn chỉnh, cài đặt, tra dầu,... tại các vị trí của thang.