

SỞ Y TẾ LẠNG SƠN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BVĐK-HCQT
V/v mời báo giá dịch vụ Bảo
dưỡng máy phát điện năm 2024

Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ

*Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.*

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu Bảo dưỡng máy phát điện năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề nghị các công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ cung cấp báo giá bảo dưỡng máy phát điện.

Danh mục báo giá: Theo phụ lục đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt... bên mua hàng hóa không phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào thêm.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí.

Thời hạn gửi báo giá: Trước 09h00 ngày 17 tháng 7 năm 2024.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm gửi qua email luumaihuong95@gmail.com

Địa chỉ nhận báo giá: Tầng 1, nhà D, Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Địa chỉ: Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin liên hệ: Bà Lưu Mai Hương, Phòng Hành chính Quản trị, SĐT 081.5678.891

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BLĐ Bệnh viện;
- Phòng TCKT;
- Phòng CTXH (Đăng tải Website);
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Trương Quý Trường

Phụ lục
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời báo giá số: /BVĐK-HCQT, ngày tháng 7 năm 2024)

Công ty:.....

Số giấy đăng ký kinh doanh:.....

Mã số thuế:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Email:.....

Người liên hệ:.....Điện thoại:.....

Email.....

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Danh mục thiết bị	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Thay Lọc dầu Perkins 4759205	cái	2			
2	Thay lọc nhớt Perkins 4324909	cái	12			
3	Bộ lưu điện UPS Cyberpower BU1000EA 1000VA/630W	cái	2			
4	Thay dầu động cơ máy phát điện	lít	100			
5	Thay nước làm mát chống đông cặn	lít	240			
6	Nước khoáng tinh khiết "dùng để pha lẫn với nước làm mát chống đông cặn"	lít	360			
7	Ống cao su dẫn dầu UNIGAWA FLEXBLE FUE/OIL HOSE 16mm BP 100KJAPAN TYPED	mét	10			
8	Ống thủy lực Super hose R1AT ID 1/2" SAE 100 J.517 WP 160 BAR 2320 PSI	mét	10			
9	Xăng E5 RON 92	lít	20			

10	Nhân công bảo dưỡng kiểm tra sửa chữa máy và vệ sinh làm vỏ máy và động cơ máy phát, lọc gió máy phát điện. Kiểm tra toàn bộ đường ống và các mối nối. Đo và kiểm tra các cấp độ cách điện. Kiểm tra hệ thống kết nối tủ ATS với máy phát điện	máy	2			
----	--	-----	---	--	--	--

....., ngày.....tháng.....năm 2024

ĐẠI DIỆN CÔNG TY